



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа аула Каменномост»

369229
КЧР, Карачаевский район,
а. Каменномост, ул. Алиева, 40

тел.(87879) 2-90-54
E-mail: kamennomost.mou@mail.ru

Исх. № 220
12. 10. 2020

Государственному инспектору
Карачаевского района по пожарному надзору
младшему лейтенанту внутренней службы
Кочаровой Карине Грантовне

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
от 01.10.2020г.

об устранении причин и условия, способствовавших совершению
административного правонарушения

Администрация МКОУ «СОШ а. Каменномост» на Ваше Представление от 01. 10. 2020 года сообщает, что настоящее Представление рассмотрено на Совете МКОУ «СОШ а. Каменномост».

На Ваш запрос о предоставлении информации об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения предоставляю следующую информацию:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка об устранении нарушения
1	Установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажной лестничной клетки на 2 – ом этаже	будет устранено по мере финансирования
2	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в кабинете иностранного языка	будет устранено по мере финансирования
3	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в подсобном помещении мастерской на 1- ом этаже	будет устранено по мере финансирования
4	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в кабинете ИЗО на 1- ом этаже	будет устранено по мере финансирования
5	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в мастерской на 1- ом этаже	будет устранено по мере финансирования

6	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в коридоре спортивного зала на 1-ом этаже	будет устранено по мере финансирования
7	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке системы вентиляции от горючих отходов в столовой, с составлением соответствующего акта.	будет устранено по мере финансирования
8	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта (протокола).	будет устранено по мере финансирования
9	Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	будет устранено по мере финансирования
10	Огнетушители: № 008, № 015 - заменить	будет устранено по мере финансирования
11	Повесить инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре у пожарного поста	устранено
12	Предоставить проектную документацию по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации	будет устранено по мере финансирования
13	Подсобное помещение защитить пожарными извещателями на 3-ем этаже	будет устранено по мере финансирования
14	Привести в соответствие провода примененные при монтаже АУПС и СОУЭ	будет устранено по мере финансирования
15	Организовать наличие резервного источника питания АУПС	будет устранено по мере финансирования
16	Питание приемно - контрольного прибора пожарной сигнализации осуществлять по степени обеспечения надежности электроснабжения	будет устранено по мере финансирования
17	В кабинете № 6 на 1 этаже, № 22 на 3 этаже, в подсобном помещении учительской на 2 этаже от электросветильников до извещателей организовать расстояние не менее 0,5 м.	будет устранено по мере финансирования
18	Установить пожарный извещатель в актовом зале в отсеке потолка шириной 0,75 м. и более, ограниченном строительными конструкциями	будет устранено по мере финансирования
19	Необходимо определить расстояние между извещателем и стеной в кабинете педагога – организатора в соответствии с таблицей 13.3	будет устранено по мере финансирования
20	Расположить в коридоре на 1 этаже оповещатели на расстояние не менее 150 мм. от потолка до верхней части	будет устранено по мере финансирования
21	Организовать работу эвакуационных знаков выход в двух выходах	устранено
22	Обеспечить исправное состояние извещателей в кабинете № 22 на 3 этаже	будет устранено по мере финансирования

Директор
МКОУ СОШ а. Каменномост



Лайпанова Ф. Х.