



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Карачаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС
РОССИИ по КЧР

369200, г. Карачаевск, ул. Коста Хетагурова, 8 E-mail: (ondkarachrayon@yandex.ru),
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской
Республике (87822) 6-01-00, телефон доверия Южного регионального центра (863) 240-66-10

Предписание № 74 /1 /30

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Средняя образовательная школа а. Каменномост»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

И.о. директору МКОУ СОШ Герюговой З.П., Зам. Директору по АХР Гедиеву В.К.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнение распоряжения (приказа) Заместителя начальника ГУ-начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по КЧР полковника внутренней службы Кравченко С.А. № 74 от «12» сентября 2019г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Дата и время проведения проверки:

"18" сентября 2019 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического

"20" сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

"25" сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут

проведена плановая выездная проверка

**Государственный инспектор Карачаевского района по пожарному надзору капитан
внутренней службы Чочуев Х.Х.**

(должность, звание, Ф.И.О государственного инспектора (гос. инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ СОШ а. Каменномост расположенная по адресу: КЧР, Карачаевский район, а. Каменномост,
ул. У. Алиева, 40

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с **И.о. директора МКОУ СОШ а. Каменномост Герюговой З.П.**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	Установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажной лестничной клетки на 1-ом этаже с северной стороны.	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 23 д - На объектах защиты запрещается: снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	20.05.2019г	
2	Установить предусмотренные	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 23 д - На объектах защиты запрещается: снимать	20.05.2019г	

	проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажной лестничной клетки на 1-ом этаже с южной стороны.	предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	
3	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в подсобном помещении кабинета химии.	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 42 в)- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	20.05.2019г
4	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в подсобном помещении кабинета технологии на 1-ом этаже.	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 42 в)- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	20.05.2019г
5	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в мастерской на 1-ом этаже.	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 42 в)- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	20.05.2019г
6	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в помещении раздевалки на 1-ом этаже.	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 42 в)- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	20.05.2019г
7	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в помещении душевой на 1-ом этаже.	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 42 в)- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	20.05.2019г
8	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в коридоре спортивного зала на 1-ом этаже.	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 42 в)- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	20.05.2019г
9	Отремонтировать сломанный электрический выключатель в спортивном зале	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 42 б)- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	20.05.2019г

	огнетушители № 0085, 015 и 006 заменить	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 478- Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки.	20.05.2019г
11	Помещение кабинета социального педагога защитить пожарными извещателями на 2-ом этаже	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ст. 4 - Техническое регулирование в области пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей,	20.05.2019г
12	Подсобное помещение защитить пожарными извещателями на 2-ом этаже	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ст. 4 - Техническое регулирование в области пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей,	20.05.2019г
13	Подсобное помещение защитить пожарными извещателями на 3-ем этаже	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ст. 4 - Техническое регулирование в области пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей,	20.05.2019г
14	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в кабинете ОБЖ на 3-ем	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 42 в)- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	20.05.2019г
15	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в кабинете географии на 3-ем	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 42 в)- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	20.05.2019г
16	Организовать проведение проверки систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 61- Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки	20.05.2019г
17	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке системы вентиляции от горючих отходов в столовой, с составлением соответствующего акта	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 50-Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.	20.05.2019г
18	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта (протокола) проверки	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 21-Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния	20.05.2019г

	состояния огнезащитной обработки (пропитки)	огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.		
19	Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 24-Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие	20.05.2019г	
		Проведена беседа на тему пожарная безопасность в школе присутствовало 96 человек		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Карачаевского района по

пожарному надзору капитан внутренней службы Чочуев Х.Х.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«26» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.о. директора МКОУ СОШ а. Каменномост Герюгова З.П.

(должность, фамилия, инициалы)

«26» сентября 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору