



**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа аула Каменномост»**

369229
КЧР, Карачаевский район,
а. Каменномост, ул. Алиева, 40

тел.(87879) 2-93-25
E-mail: kamennomost.mou@mail.ru

Исх. № 263
24. 10. 2019

Государственному инспектору
Карачаевского района по пожарному надзору
старшему лейтенанту внутренней службы
Чочуеву Хусею Хасанбиевичу

**ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
от 26.09.2019г.**

об устранении причин и условия, способствовавших совершению
административного правонарушения

Администрация МКОУ «СОШ а. Каменномост» на Ваше Представление от 26. 09. 2019 года сообщает, что настоящее Представление рассмотрено на Совете МКОУ «СОШ а. Каменномост».

На Ваш запрос о предоставлении информации об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения предоставляю следующую информацию:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка об устранении нарушения
1	Установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажной лестничной клетки на 1 – ом этаже с северной стороны	устранено
2	Установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажной лестничной клетки на 1 – ом этаже с южной стороны	устранено
3	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в подсобном помещении кабинета химии на 1- ом этаже	будет устранено по мере финансирования
4	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в кабинете технологии на 1- ом этаже	будет устранено по мере финансирования
5	Светильники заключить в плафоны,	будет устранено по мере

*руководитель МКОУ К.А. Шугубов
24.10.19г.*

	предусмотренные конструкцией данного светильника в мастерской на 1-ом этаже	финансирования
6	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в помещении раздевалки на 1-ом этаже	устранено
7	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в помещении душевой на 1-ом этаже	устранено
8	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в коридоре спортивного зала на 1-ом этаже	устранено
9	Отремонтировать сломанный электрический выключатель в спортивном зале	устранено
10	Огнетушители: № 008, № 015 и № 006 - заменить	устранено
11	Помещение кабинета социального педагога защитить пожарными извещателями на 2 – ом этаже	будет устранено по мере финансирования
12	Подсобное помещение защитить пожарными извещателями на 2 – ом этаже	будет устранено по мере финансирования
13	Подсобное помещение защитить пожарными извещателями на 3 – ем этаже	будет устранено по мере финансирования
14	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в кабинете ОБЖ на 3-ем этаже	будет устранено по мере финансирования
15	Светильники заключить в плафоны, предусмотренные конструкцией данного светильника в кабинете географии на 3-ем этаже	будет устранено по мере финансирования
16	Организовать проведение проверки систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией и с оформлением акта проверки	будет устранено по мере финансирования
17	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке системы вентиляции от горючих отходов в столовой, с составлением соответствующего акта	будет устранено по мере финансирования
18	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта состояния огнезащитной обработки (пропитки)	будет устранено по мере финансирования
19	Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	будет устранено по мере финансирования

В соответствии с Постановлением № 74/1/30 от 26.09.2019г. о наложении административного взыскания за нарушение стандартов, норм и правил пожарной безопасности, наложенный штраф в размере 6000 руб. оплачен (чек прилагается).

И О директора
МКОУ «СОШ а. Каменномост»:



З. П. Герюгова